



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Лесосибирск

№ /с *1879/с*

«22» апреля 2016 г.

При обследовании объекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 41 "Лесная сказка" города Лесосибирска», (далее МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка»), юридический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон, 10 "А", ОГРН: 1022401505917, ИНН: 2454013004, рассмотрении представленных документов: протокола об административном правонарушении от 22.04.2016г. № *1980* акта проверки от 22.04.2016г. № *481* выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предписываю устранить** выявленные:

1. Нарушения требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части имеющейся отделки стен в первой младшей группе «Солнышко», не позволяющей проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены не ровные, имеются трещины, отмечается отслоение штукатурки и окрасочного слоя).

***Срок исполнения: «18» апреля 2017 г.***

2. Нарушения требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части отсутствия глазурованной плитки на высоту 1,5 м для проведения влажной

обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств на стенах буфетных 4-ех групповых ячеек: первой младшей группы «Колобок», первой младшей группы «Солнышко», подготовительной группы «Знайка», подготовительной группы «Кораблик».

*Срок исполнения: «18» апреля 2017 г.*

3. Нарушения требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части нарушения целостности кафельной плитки на стенах буфетных 3-ех групповых ячеек: второй младшей группы «Гномики», старшей группы «Капитошка», подготовительной группы «Кораблик» (в кафельной плитке имеются трещины, сколы, механические повреждения, частичное выпадение плитки, что не обеспечивает проведение качественной уборки влажным способом и дезинфекцию).

*Срок исполнения: «18» апреля 2017 г.*

4. Нарушения требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части нарушения целостности (трещины, сколы, частичное выпадение плитки) кафельной плитки на стенах в умывальных групповых ячеек: старшей группы «Ягодка», старшей группы «Капитошка», подготовительной группы «Кораблик» и средней группы «Кузенька».

*Срок исполнения: «18» апреля 2017 г.*

5. Нарушения требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части имеющейся отделки стен ботанического сада, которая не позволяет проведение качественной уборки влажным способом (стены не гладкие, имеются трещины, отмечается значительное отслоение штукатурки и окрасочного слоя).

*Срок исполнения: «18» апреля 2017 г.*

6. Нарушения требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.9.1. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», в части в неудовлетворительного санитарно-технического состояния стен в помещениях бассейна, а именно: стены облицованы глазурованной плиткой, в которой отмечаются множественные трещины, сколы, механические повреждения и частичное выпадение плитки. Обналичники на дверных проемах помещений бассейна прогнили. Имеющаяся отделка стен

помещений не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

*Срок исполнения: «18» апреля 2017 г.*

7. Нарушения требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части нарушения целостности напольной плитки в помещениях бассейна: душевая, туалет, умывальная, зал бассейна. Отмечаются многочисленные механические повреждения, дефекты, выпадение плитки; полы неровные, местами имеется наслоение застывшего цемента. Данная отделка пола не позволяет проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

*Срок исполнения: «18» апреля 2017 г.*

8. Нарушения требований п. 2.11. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», в части несоответствия санитарно-гигиенического состояния ванны бассейна (имеются трещины, швы между облицовочными плитами не качественно затерты).

*Срок исполнения: «18» апреля 2017 г.*

9. Нарушения требований п. 3.9.3. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», в части неудовлетворительного санитарного состояния внутренней поверхности ванны (отмечается стойкий слой ржавчины).

*Срок исполнения: «18» апреля 2017 г.*

10. Нарушения требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части нарушения целостности напольной кафельной плитки в туалетных первой младшей группы «Солнышко» и второй младшей группы «Гномики» (полы неровные, отмечаются дефекты, сколы и частичное выпадение напольной кафельной плитки, что может привести к травматизму детей, а также затрудняет проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств).

*Срок исполнения: «18» апреля 2017 г.*

11. Нарушения требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части нарушения целостности напольной кафельной плитки в коридоре из «мясорыбного цеха» в «овощной цех» на пищеблоке ДОУ (имеются

механические повреждения, трещины, сколы, что не обеспечивая проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств).

*Срок исполнения: «18» апреля 2017г.*

12. Нарушения требований п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 2.22. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в части отсутствия приточно-вытяжной системы вентиляции в помещениях пищеблока, в помещениях прачечной, в помещениях бассейна, где постоянно присутствует избыточное количество тепла и влаги.

*Срок исполнения: «18» апреля 2017 г.*

*Руководителю (законному представителю) юридического лица в срок до 12.04.2017 г. необходимо известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске о выполнении предписания № 1879 /с от 22.04.2016г, путем направления письменной информации по почтовому адресу: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, либо на адрес электронной почты: [lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru)*

*В случае не предоставления или несвоевременного предоставления сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом, а также предоставление сведений (информации) не в полном объеме или в искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может быть подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.*

*За невыполнения в установленный срок законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, лицо, ответственное за выполнение предписания, несет ответственность, предусмотренную ч. 1, ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.*

Руководитель (законный представитель) юридического лица, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней со дня получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его

отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Лесная сказка», в лице его руководителя.


Ведущий специалист-эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому  
краю в г. Лесосибирске



Т.Г.Воликова

Отметка о вручении предписания в адрес ответственного исполнителя:

Заведующая МБДОУ  
«Детский сад № 41 «Лесная сказка»



В.А. Жаркова

«22» апреля 2016г.